

Министерство образования
Управления
и науки Удмуртской Республики
Можге

В территориальный отдел
Роспотребнадзора по УР в г.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Можгинского района
«Маловоложикьинская средняя
общеобразовательная школа»

427 764, Удмуртская Республика,
Можгинский район,
село Малая Воложикья ,
Центральная площадь, 7
Тел.99-2-32

Исх. № 70 от 08.08.2024 г.

Отчет об исполнении предписаний

Сообщаю об устранении нарушений санитарного законодательства, установленных в предписаниях территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Можге № 903 от 28.04.2023 г. и № 941 от 04.05.2023 г., № 365 от 22.02.2023 г, а именно:

- 1) В школьный пищеблок приобретена кухонная посуда из нержавеющей стали;
- 2) Устранены дефекты и повреждения полов в спортзале, дефекты и повреждения стен и потолков в кабинетах № 1, 5, 7, 8, 10, в коридоре перед спортивным залом;
- 3) Отремонтированы полы в учебных кабинетах № 1, 4, 5, 7, в коридоре перед спортзалом, в фойе второго этажа, в учительской, а именно, полы покрыты фанерой и противопожарным линолеумом;
- 4) Заключен договор с подрядной организацией и в настоящее время проводятся ремонтные работы:
 - ремонт полов в пищеблоке: устройство половой плитки в цехах и фанеры с противопожарным линолеумом в обеденном зале;
 - ремонт полов и стен в туалетах школы, а именно, укладка плитки;
 - установка водонагревателей для умывальников в туалетах;
 - монтаж системы холодного и горячего водоснабжения и системы канализации в кабинет химии;
- 5) Заключен договор с поставщиками на приобретение ученической мебели;
- 6) В Управление образования Можгинского района направлено ходатайство о выделении финансовых средств на приобретение новой мебели в столовую.

Директор МБОУ «Маловоложикьинская СОШ»

Поздеева О.М.

